



180512050156
有效期2024年04月01日

LBHJ-D0100 (2020) -JS011 (05)

检测报告

报告编号: LB-2022-0543

项目名称: 淖尔壕煤矿矿井水水质检测
委托单位: 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司



鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司

2022年4月25日



扫描全能王 创建

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。



承担单位 鄂尔多斯市绿标环境科技有限 地址： 公司 联系人： 陈艳 联系电话： 0477-8599836	委托单位 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任 地址： 公司 联系人： 高乐天 联系电话： 18947758480
---	---

报告编写人： 赵星艳 / 肖里艳 签字日期： 2022年4月25日
 审核人： 高雪荣 / 高雪荣 签字日期： 2022年6月25日
 签发人： 李立军 / 李立军 签发日期： 2022年6月25日



一、项目概况

伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司于 2022 年委托鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司开展矿井水检测, 根据委托方要求, 我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

水质样品信息表

采样人员	白旭杰、杜开源		采样日期	2022-04-20	
交样人员	杜开源		接样人员	杨砚舟	
交接时间	2022-04-20		检测日期	2022-04-20/2022-04-21	
检测类别	样品种类	点位编号	检测点位	检测项目	检测频次
水和废水	矿井水	S-01	矿井水出水口	全盐量, 共 1 项。	检测 1 次

三、检测方法 & 仪器设备

检测方法 & 仪器设备表

序号	检测项目	检测方法 & 来源	方法检出限	仪器设备型号 & 名称 (管理编号)
1	采样	《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)	/	/
2	全盐量	《水质 全盐量的测定法 重量法》 HJ/T51-1999	10mg/L	AL104 电子天平 (LBHJ-YQ-16)

四、检测结果

水质检测结果表

检测点位		矿井水出水口	
样品编号		S-01-01	
样品状态、描述		微浊液体	
序号	检测项目	单位	检测结果
1	全盐量	mg/L	406
备注		/	

.....报告结束.....

